

因挪电线杆挖坏 600 毫米供水主管道, 导致城区大面积停水

停水! 又是野蛮施工惹祸!

本报聊城 7 月 16 日讯(记者 张召旭) 16 日上午 9 点左右, 济南城建集团挖掘机工人在配合市政处挪电线杆时, 不慎挖坏了柳园路上直径 600 毫米的供水主管道, 导致城区大面积停水。截至当天下午 6 点, 聊城润达水业有限公司抢修人员仍在抢修。

16 日上午 9 点半左右, 市民王先生反映, 龙山二期的供水主管道被人挖坏了, 大量自来水喷涌到了路上。记者随后赶到现场, 看到被挖坏的主管道旁聚集了很多围

观的市民。市民陈先生说, 管道刚挖坏那会儿, 喷出的水柱约有 10 米高, 后来自来水公司工作人员关闭了阀门, 水柱才慢慢降下来。

被挖坏的主管道仍有大量自来水涌出, 附近正在进行柳园路综合管沟施工, 大部分自来水流到了路东侧的施工沟里, 也有大量自来水混合着泥沙流到非机动车道上, 导致过路的行人无法正常通行。

在现场进行抢修工作的润达水业有限公司一名李姓负责人介绍, 本次管道受损主要是挖掘机工

人野蛮施工所致。“市政处根据规划挪动路边的一根电线杆, 请来了济南城建集团的挖掘机配合施工, 结果挖坏了供水管道。早在施工以前, 我们就已经把柳园路供水管网图给了施工方, 但他们还是挖坏了供水管道。”

该负责人介绍, 这次挖坏的是 600 毫米主管道, 他们得知主管道挖坏后, 为避免管道继续破裂, 迅速关闭了总闸开关以降低水压。“总闸关闭后, 城区大面积停水, 为了不影响其他市民正常生活用水,

我们又关闭了与故障点相近的闸口、湖南路和文化路 6 处分闸, 城区其它地方才开始恢复正常供水。关闭分闸门以后, 城区闸口至湖南路之间柳园路以东、聊位路以西居民供水受到了影响。”

在现场挪动电线杆的市政处工作人员介绍, 他们根据规划挪动路上的一根电线杆, 由于柳园南路拓宽改造土方工程都是济南城建集团负责施工, 所以他们找来了济南城建集团的挖掘机工人配合施工。“他们有自来水管道的图纸, 而

且施工过程中我们也告诉过挖掘机手不要挖原绿化带位置, 但挖掘机工人根本没听我们的, 直接把管道挖坏了, 不仅如此, 挖掘机工人一看管道漏水, 抓紧开着挖掘机就跑了。刚才济南城建集团来了名负责人, 我们希望他能派辆挖掘机来在漏水点处设置围堰, 结果被拒绝了。”

截至当晚 10 点多, 抢修工作仍在进行中。供水部门称, 至于浪费的自来水和破损的 1.8 米管道等损失将由施工单位负责承担。

16 日晚上 10 点多

柳园路主供水管道再次被挖坏

本报聊城 7 月 16 日讯(记者 张召旭) 16 日晚 10 点 40 分, 聊城润达水业有限公司抢修科李处长给记者打来电话称, 大概晚上 10 点半左右, 文化路和柳园路路口往南 20 米处, 柳园路主供水管道再次被挖坏了。此时, 当天上午挖坏的主管道还没有维修好。

7 月 16 日, 润达水业有限公司人员在抢修受损的供水管道。 本报记者 张召旭 摄



供水单位>>>

“停水不是俺的错, 却每次都背骂名”

聊城市润达水业有限公司工作人员无奈地说: “这已经是最近一段时间第三次大面积停水了, 我们被市民骂了好多次, 可这几次都不是我们的错。”

16 日上午, 在柳园路自来水管道路抢修现场, 正在进行抢修的润达水业有限公司工作人员介绍, 最近一段时间, 一共有三次大面积停水, 几乎都是施工不当造成的。“家家户户都离不开水, 一旦停水很多人的正常生活就会受到影响。”该工作人员介绍, 前几次停水包括这次停水, 供水热线几乎都被市民打爆了, 有些市民只问停水原因和恢复供水的时间, 也有一些市民说话很难听, 对停水表示不满, 可这几次都不是自来水公司的错, 他们也很为难。

该工作人员介绍, 以前计划停水时, 都会通过电视或报纸还有物业公司发布停水公告, 公司还会启用备用水源, 尽量对城区进行限压供水。可这种故障停水根本无法提前通知, 所以很多市民心里有怨气。“拿这次停水来说, 施工方把管道井都埋了, 想要清理现场就得一点一点挖开, 一直到了下午 3 点多还没有止住水, 如果管道井和闸门没有破坏的话, 很快就能修好。”

本报记者 张召旭

本报记者 张召旭

●新闻回顾

18 天内四次停水, 三次缘于施工不当

最近, 不到一个月的时间里, 城区已经停了四次水, 除了一次是计划停水外, 其它都是施工不当造成的。

6 月 29 日, 城区滨河大道施工现场, 由于挖掘机工人操作不当挖断了通往城区的供水主管网, 润达水业有限公司抢修人员迅速关闭了水闸, 水闸关闭之前,

从管道涌出的水足足积了 3 米多深, 将整个路桥的水泥柱子泡了起来。此次挖段主管道导致城区大面积停水 20 多个小时。

7 月 5 日早晨 5 点左右, 聊城开发区一回填路面受大雨影响出现塌方, 从而压坏了通往城区的自来水主管网, 导致城区大面积停水。润达水业有限公司工作人

员介绍, 塌方位置以前进行过挖掘施工, 施工结束后回填不理想。经过 4 日一场大雨的冲刷, 这才导致路面出现塌方。经过润达水业有限公司工作人员一番紧急抢修, 5 日中午 12 点 35 分供水恢复正常。

7 月 16 日, 济南城建集团挖掘机工人没有听从市政处施工人

员劝阻, 直接挖坏了柳园路上的主管道, 导致城区大面积停水, 经过抢修人员紧急处理, 城区闸口至湖南路之间柳园路以东、聊位路以西居民供水受到了影响。

短短 18 天内, 城区三次大面积停水都是因为施工不当, 导致供水主管网受损所致。